गौरव कुमार सिंह/वरि0 मंडल सामग्री प्रबंधक(प्रशा0)/समस्तीपुर द्वारा दि0 03.05.24 को भंडार (डिपो) एवं न्यू–स्क्रैप डिपो का किए गए निरीक्षण का निरीक्षण रपट ।

मद सं0	मद का विवरण	कार्रवाई
01	**भंडार डिपो का निरीक्षण.**	
1.1	सर्वप्रथम भंडार डिपो परिसर में इण्डिन ऑयल के तेल टैन्कर गाड़ी जिसमे ऑयल लोड था का तेल का माप–तौल किया गया । माप–तौल मानक के अनुसार तेल की मात्रा सही पाया गया ।	ससाप्र/डिपो/सम0
1.2	सीडीएमएस/सामान्य के बाहर पीने का ठंडा पानी का जो एक्वागार्ड वाटर कुलर जिसे उचित तरीके से नहीं रखा गया है, इसे पक्का फर्श बनवाकर इसे फर्श पर रखने की व्यवस्था किया जाए। साथ ही इस वाटर कुलर की साफ–सफाई के साथ–साथ इसके आस–पास की सफाई का ध्यान रखा जाए। समुचित ढंग से सफाई नहीं किया गया है।	ससाप्र/डिपो/सम0
1.3	प्रेषण अनुभाग का निरीक्षण किया गया। इस अनुभाग का छत का प्लाई खराब है इसे बदलने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाए। महिला विश्राम कक्ष को देखा गया । यहाँ 01 पंखा लगवाने की व्यवस्था की जाय।	ससाप्र/डिपो/सम0
02	**न्यू–स्क्रैप डिपो का निरीक्षणः–** न्यू–स्क्रैप डिपो में कुल 14 कर्मचारी पदस्थापित है। इन कर्मचारियो को कार्य करने हेतु कुर्सी–टेबल जैसे बुनियादी सुविधा की कमी है। इसकी खरीदारी हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय। साथ ही पीने के पानी का टंकी उपलब्ध नहीं है, जिससे पानी स्टोर नहीं होने के कारण कठिनाई होती है। साथ ही कर्मचारियो के बाथरूम में पानी की सुविधा नहीं है। बाथरूम में पानी की सुविधा हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय।	ससाप्र/डिपो/सम0
2.1	अल्लमुनियम पिस्टन जिसमें अल्युमुनियम एवं लोहा का प्रतिशत 50–50 प्रतिशत की मात्रा दर्शाकर ऑफर भेजा गया था, इसकी जॉच के दौरान दोनो के प्रतिशत मात्रा में अंतर पाया गया। अतः इस पर आवश्यक कार्यवाही की जाए।	ससाप्र/डिपो/सम0
2.2	Valve Wheel gun metal का लॉट लगाकर ऑफर भेजने की कार्यवाही की जाय।	ससाप्र/डिपो/सम0
2.3	न्यू–स्क्रैप स्थित आई0ओ0सी0 द्वारा निर्मित तेल टंकी के तेल की मात्रा का माप की गयी जो सही पाया गया । इस डीजल पम्प हाउस का छत का प्लास्टर नीचे फर्श पर गिरने से यहाँ कार्यरत कर्मचारी को क्षति हो सकता है। अतः इसे मरम्मत करवाने की व्यवस्था की जाए। उक्त ऑयल स्टोर टैंक की अंतिम सफाई का कार्य दिनाक 14.11.2021 को हुआ था । अगला cleaning का JPO का due date 14.11.26 निर्धारित है।अतः due date पर cleaning कार्य को सुनिश्चित किया जाए।	ससाप्र/डिपो/सम0

गौरव
16/05/24
(गौरव कुमार सिंह)
वरि0 मंडल सामग्री प्रबंधक(प्रशा0)
पूमरे/ समस्तीपुर
दिनांक :-16.05.2024

सं0 –प्र/251/वमंसाप्र(प्रशा0)/निरीक्षण रपट

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01.सहा0सामग्री प्रबंधक(डिपो)/सम0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

O/C
15/5/24